

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Продукт

Сорбент RX-Sorb для очистных сооружений ТУ

Данные продукта

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: **13.3.2026**
ПАРТИЯ № **RXS/1332026**
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
СРОК ХРАНЕНИЯ: **3 года**

№	Наименование показателя	Требования	Результаты анализа
1	Внешний вид	частицы серебристо-желтого или серого цвета	Соответствует
2	Фракционный состав, мм	2-8	Соответствует
3	Насыпная плотность, кг/м ³ , не менее	80	Соответствует
4	Динамическая сорбционная ёмкость по нефтепродуктам, г/г, не менее	0,5	2,0
5	Степень очистки от нефтепродуктов, %, не менее	96	98
6	Нефтеёмкость, кг/кг, не менее	6,0	6,5
7	Влажность, %, не более	10	3,0
8	Суммарный объём пор по воде, см ³ /г, не менее	1,3	1,35
9	Статическая ионообменная ёмкость, мг-экв/г, не менее	1,0	1,25

Дата:

Контролер: _____ /

Продукт произведён